



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Тенишевой ул., д. 33, г. Смоленск, 214019. Телефон: (4812) 20-72-32. Факс: (4812) 20-73-11.  
E-mail: sts@sts.smolensk.quadra.ru ОКПО 95735684, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/710702001

«14» 07 2015 г.

Наименование потребителя:  
ОГБУЗ Смоленский центр кривоб.

Наименование объекта теплоснабжения  
и его адрес:  
ул. Тенишевского д. 9

**АКТ**

**испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети**

Акт составлен: представителем «Единой теплоснабжающей организации»

специалист Л. И. Коб. Воскробс. А.

(Должность, ФИО)

и представителями потребителя Сидорова А.

(Должность, ФИО)

зам. дир. АХЗ Магановичева Р. А.

(Должность, ФИО)

1. В соответствии с требованиями раздела 6.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети:

2Д = 50 мм, длиной 500 метров, на фуреках (способ прокладки)  
от АХЗ котельной до кот. №11, ТС

2Д = \_\_\_\_\_ мм, длиной \_\_\_\_\_ метров, \_\_\_\_\_ (способ прокладки)  
от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

2. При давлении \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup> в течение \_\_\_\_\_ минут падение давления не произошло (в пределах установленных норм).

Заключение комиссии: испытание на прочность трасса не выдержала давление в течение 10 минут падает более чем на 0,4 кгс/см<sup>2</sup>

Акт составили:

Представитель «Единой теплоснабжающей организации»:

специалист Л. И. Коб. Воскробс. А.

(Должность, подпись, ФИО)

М.П.

Представители потребителя:

Сидорова А.

(Должность, подпись, ФИО)

зам. дир. АХЗ Магановичева Р. А.

(Должность, подпись, ФИО)

