

# ПРОТОКОЛ № 1

## ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ для ОГБУЗ «Смоленский центр крови»

20 июля 2015 года

г. Смоленск

### Присутствовали:

Чернов В.А. – главный инженер, заместитель председателя комиссии,

### члены комиссии:

Иванов Ю.В. – механик,

Пузырев С.Н. – инженер.

### Повестка дня:

Выполнение работ по ремонту участка теплотрассы для ОГБУЗ «Смоленский центр крови» по адресу: г. Смоленск, ул. Чернышевского, д.9.

### Выступили:

- Чернов В.А.:

Для обеспечения текущей работы учреждения в отопительный период 2015 – 2016 гг. необходимо провести ремонт участка теплотрассы по адресу: г. Смоленск, ул. Чернышевского, д.9.

17.07.2015 года составлен акт испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети с участием представителей ОГБУЗ «Смоленский центр крови» и филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация». Согласно акту испытания теплотрасса не выдержала, давление в течение 10 минут падает более чем на 0,4 кгс/см<sup>2</sup>.




Сметная стоимость работ составляет 216 198 (Двести шестнадцать тысяч сто девяносто восемь рублей) 81 копейка.

Указанную закупку предлагаю осуществить у единственного подрядчика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский центр крови», утвержденным приказом от 16.12.2013 № 70.

Комиссия решила: предложить для заключения директору ОГБУЗ «Смоленский центр крови» проект договора на выполнение работ по ремонту участка теплотрассы для ОГБУЗ «Смоленский центр крови» по адресу: г. Смоленск, ул. Чернышевского, д.9.

### Голосовали:

Чернов В.А. – «за», Иванов Ю.В. – «за», Пузырев С.Н. - «за».

\_\_\_\_\_  
 В.А. Чернов  
\_\_\_\_\_  
 Ю.В. Иванов  
\_\_\_\_\_  
 С.Н. Пузырев